

京田辺市水道水ホルムアルデヒド臨時検査結果

1 採水場所	薪 浄 水 場	浄水 1検体
	普 賢 寺 浄 水 場	浄水 1検体
	大 住 浄 水 場	浄水 1検体
	宮ノ口受水場	浄水 1検体
	検 体 数 計	4検体

2 採水日 平成24年5月24日(木)

3 委託機関 株式会社 日吉

4 検査項目 ホルムアルデヒド

5 検査結果 薪浄水場、普賢寺浄水場、大住浄水場、宮ノ口受水場の水道水の検査結果は、いずれも水道法に基づく水質基準(0.08mg/L)を大きく下回っており、問題ありません。

(単位:mg/L)

採水日時	採水場所	ホルムアルデヒド
平成24年5月24日 14時20分	薪浄水場	0.008未満
平成24年5月24日 13時25分	普賢寺浄水場	0.008未満
平成24年5月24日 14時00分	大住浄水場	0.008未満
平成24年5月24日 13時40分	宮ノ口受水場	0.008未満

(注)・厚生労働省通知に基づき、基準値の1/10を定量下限値と設定しています。

・水質検査計画に基づき、毎年6月、9月、12月、3月に水質検査を実施しています。