令和8年度　浄水基準項目検査結果　（9月）

採水日　：　令和8年 9月 1日及び 9月 8日

番号	項　　目	基準値		薪 給水栓	宮ノ口 給水栓	普賢寺 給水栓	大住 給水栓
1	一般細菌	100個	CFU/mL以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	1.2	0.7	0.8	1.2
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.17	<0.08	<0.08	0.18
13	ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	<0.1	<0.1	0.1
14	四塩化炭素	0.002	mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1，4－ジオキサン	0.05	mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1，2－ジクロロエチレン 及びトランス-1，2-ジクロロエチレ	0.04	mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS) 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005	mg/L以下	0.000025	0.000009	0.00001	0.000026
21	ベンゼン	0.01	mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	0.6	mg/L以下	0.14	0.1	0.08	0.14
23	クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.007	0.025	0.025	0.007
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	<0.003	0.005	<0.003	<0.003
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.010	0.008	0.011	0.011
27	臭素酸	0.01	mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.029	0.05	0.055	0.030
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	0.011	0.009	<0.003
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.010	0.017	0.018	0.01
31	ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	0.002
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	<0.01	0.04	0.03	<0.01
35	鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
37	ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	24	11	13	25
38	マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
39	塩化物イオン	200	mg/L以下	19	16	16	20
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	53	38	42	51
41	蒸発残留物	500	mg/L以下	149	91	110	148
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
46	フェノール類	0.005	mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/L以下	0.8	1.2	1.0	0.8
48	pH値	5.8以上8.6以下		7.55	7.50	7.38	7.62
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下		0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
52	濁度	2度以下		0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

備考

表中の「<#.##」表示は、「#.##未満」を示す。