下水放流量・電気使用量等実績表　【令和５年度】

令和５年４月	1(土)	2(日)	3(月)	4(火)	5(水)	6(木)	7(金)	8(土)	9(日)	10(月)	11(火)	12(水)	13(木)	14(金)	15(土)	16(日)	17(月)	18(火)	19(水)	20(木)	21(金)	22(土)	23(日)	24(月)	25(火)	26(水)	27(木)	28(金)	29(土)	30(日)	合　計	5月1日
			1			2						3						4	5					6			7					
し尿流量計指示数	33548	33548	33548	33548	33580	33580	33580	33580	33580	33580	33580	33607	33607	33642	33642	33642	33642	33642	33672	33672	33698	33698	33698	33698	33698	33719	33719	33719	33752	33752		33752
し尿流量 [m3]	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	27	0	35	0	0	0	0	30	0	26	0	0	0	0	21	0	0	33	0	0	204	
希釈水流量計指示数	497482	497482	497482	497482	497903	497903	497903	497903	497903	497903	497903	498277	498277	498678	498678	498678	498678	498678	499106	499106	499905	499905	499905	499905	499905	500388	500338	500388	500830	500830		500830
希釈水流量 [m3]	0	0	0	421	0	0	0	0	0	0	374	0	401	0	0	0	0	428	0	799	0	0	0	0	483	0	0	442	0	0	3348	
下水放流量 [m3]	0	0	0	453	0	0	0	0	0	0	401	0	436	0	0	0	0	458	0	825	0	0	0	0	504	0	0	475	0	0	3552	
希釈倍率 [倍]	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	14.9	—	12.5	—	—	—	—	15.3	—	31.8	—	—	—	—	24.0	—	—	14.4	—	—		
地下水取水量 [m3]	0	0	0	421	0	0	0	0	0	0	374	0	401	0	0	0	0	428	0	799	0	0	0	0	483	0	0	442	0	0	3348	
し渣排出量 [t]			0.01	—	—	0.02	—			—	—	0.03	—	—			—	0.01	0.01	—	—			0.01	—	—	0.01	—			0.10	
電気使用量（昼間）[kwh]	119	0	163	275	147	173	149	123	0	150	256	182	269	164	121	0	150	298	169	299	140	120	0	168	254	149	132	278	0	0	4498	
電気使用量（夜間）[kwh]	89	208	91	91	89	88	87	88	212	91	89	88	102	103	87	206	88	94	88	121	119	88	209	89	94	106	38	91	206	204	3494	
電気使用量（夏期）[kwh]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電気使用量合計 [kwh]	208	208	254	366	236	261	236	211	212	241	345	270	371	267	208	206	238	392	257	420	259	208	209	257	348	255	270	369	206	204	7992	
d -（最大需要電力）			32.1	32.1	32.1	32.1	32.1			12.7	12.7	29.1	29.1	30.8			30.8	30.8	31.3	31.3	31.3			31.3	31.3	31.3	31.3	31.3			最大値 32.1	前月最大値 34.8

下水放流量・電気使用量等実績表　【令和５年度】

	1							2			3	4			5			6				7			8				9				
令和５年５月	1(月)	2(火)	3(水)	4(木)	5(金)	6(土)	7(日)	8(月)	9(火)	10(水)	11(木)	12(金)	13(土)	14(日)	15(月)	16(火)	17(水)	18(木)	19(金)	20(土)	21(日)	22(月)	23(火)	24(水)	25(木)	26(金)	27(土)	28(日)	29(月)	30(火)	31(水)	合　計	6月1日
し尿流量計指示数	33752	33752	33784	33784	33784	33784	33784	33784	33734	33814	33814	33814	33814	33814	33814	33859	33859	33859	33898	33898	33898	33898	33898	33922	33922	33922	33945	33945	33945	33945	33945		33945
し尿流量 [m3]	0	32	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	45	0	0	39	0	0	0	0	24	0	0	23	0	0	0	0	0	193	
希釈水流量計指示数	500830	500830	501261	501261	501261	501261	501261	501261	501261	501697	501697	501697	501697	501697	501697	502530	502530	502530	502903	502903	502903	502903	502903	503343	503343	503343	504006	504006	504006	504006	504006		504006
希釈水流量 [m3]	0	431	0	0	0	0	0	0	436	0	0	0	0	0	833	0	0	373	0	0	0	0	440	0	0	663	0	0	0	0	0	3176	
下水放流量 [m3]	0	463	0	0	0	0	0	0	436	0	0	0	0	0	878	0	0	412	0	0	0	0	464	0	0	686	0	0	0	0	0	3369	
希釈倍率 [倍]	—	14.5	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	—	19.6	—	—	10.6	—	—	—	—	19.4	—	—	29.9	—	—	—	—	—		
地下水取水量 [m3]	0	431	0	0	0	0	0	0	436	0	0	0	0	0	833	0	0	373	0	0	0	0	440	0	0	663	0	0	0	0	0	3176	
し渣排出量 [t]	0.01	—						0.01	—	—	0.02	0.01			—	0.01	—	0.01	—			0.01	—	—	0.01	—			—	0.01	—	0.10	
電気使用量（昼間） [kwh]	0	0	0	0	0	116	0	174	276	142	161	163	119	0	294	161	136	254	161	116	0	157	262	151	160	246	143	0	140	164	170	3876	
電気使用量（夜間） [kwh]	263	362	211	205	204	86	204	87	38	87	87	87	86	205	121	138	86	96	115	85	199	85	86	87	86	91	103	199	85	84	86	4094	
電気使用量（夏期） [kwh]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電気使用量合計 [kwh]	263	362	211	205	204	202	204	261	354	229	248	250	205	205	415	299	222	350	276	201	199	242	348	238	246	337	246	199	225	248	256	7970	
d -（最大需要電力）	31.1	31.3						31.3	31.3	12.2	12.2	26.8			26.8	29.0	29.0	29.0	29.2			29.2	29.2	30.8	30.8	30.8			30.8	30.8	30.8	最大値 31.3	前月最大値 32.1

下水放流量・電気使用量等実績表　【令和５年度】

令和５年６月	1(木)	2(金)	3(土)	4(日)	5(月)	6(火)	7(水)	8(木)	9(金)	10(土)	11(日)	12(月)	13(火)	14(水)	15(木)	16(金)	17(土)	18(日)	19(月)	20(火)	21(水)	22(木)	23(金)	24(土)	25(日)	26(月)	27(火)	28(水)	29(木)	30(金)	合　計	7月1日
し尿流量計指示数	33945	33974	33974	33974	33974	34000	34000	34000	34041	34041	34041	34041	34041	34066	34066	34066	34066	34066	34066	34099	34099	34099	34141	34141	34141	34141	34141	34161	34161	34161		34161
し尿流量 [m3]	29	0	0	0	26	0	0	41	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	33	0	0	42	0	0	0	0	20	0	0	0	216	
希釈水流量計指示数	504006	504411	504411	504411	504411	504762	504762	504762	505449	505449	505449	505449	505449	505912	505912	505912	505912	505912	505912	506366	506366	506366	507360	507360	507360	507360	507350	507620	507620	507620		507620
希釈水流量 [m3]	405	0	0	0	351	0	0	687	0	0	0	0	463	0	0	0	0	0	454	0	0	994	0	0	0	0	250	0	0	0	3614	
下水放流量 [m3]	434	0	0	0	377	0	0	728	0	0	0	0	488	0	0	0	0	0	487	0	0	1036	0	0	0	0	280	0	0	0	3830	
希釈倍率 [倍]	15.0	—	—	—	14.5	—	—	17.8	—	—	—	—	19.6	—	—	—	—	—	14.8	—	—	24.7	—	—	—	—	14.0	—	—	—		
地下水取水量 [m3]	405	0	0	0	351	0	0	687	0	0	0	0	463	0	0	0	0	0	454	0	0	994	0	0	0	0	250	0	0	0	3614	
し渣排出量 [t]	—	0.01			—	—	0.02	—	—			0.01	—	—	—	0.02			—	0.01	0.01	—	—			0.01	—	—	0.01	—	0.10	
電気使用量（昼間） [kwh]	226	163	115	0	244	145	170	295	137	1140	0	163	281	141	140	168	114	0	276	164	157	301	143	114	0	163	229	159	169	147	5664	
電気使用量（夜間） [kwh]	85	85	84	200	86	85	84	117	94	85	200	84	82	84	84	84	83	197	84	83	84	118	183	84	198	85	85	83	84	82	3156	
電気使用量（夏期） [kwh]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電気使用量合計 [kwh]	311	248	199	200	330	230	254	412	231	1225	200	247	363	225	224	252	197	197	360	247	241	419	326	198	198	248	314	242	253	229	8820	
d -（最大需要電力）	30.8	30.8			30.8	30.8	30.8	30.8	30.8			11.4	26.2	28.2	28.3	28.3			28.3	28.6	28.6	28.6	28.6			28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	最大値 30.8	前月最大値 31.3

下水放流量・電気使用量等実績表　【令和５年度】

令和５年７月	1(土)	2(日)	3(月)	4(火)	5(水)	6(木)	7(金)	8(土)	9(日)	10(月)	11(火)	12(水)	13(木)	14(金)	15(土)	16(日)	17(月)	18(火)	19(水)	20(木)	21(金)	22(土)	23(日)	24(月)	25(火)	26(水)	27(木)	28(金)	29(土)	30(日)	31(月)	合　計	8月1日
し尿流量計指示数	34161	34161	34161	34161	34199	34199	34229	34229	34229	34229	34229	34255	34255	34255	34255	34255	34255	34255	34280	34280	34321	34321	34321	34321	34321	34347	34347	34347	34347	34347	34347		34386
し尿流量 [m3]	0	0	0	38	0	30	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	41	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	39	225	
希釈水流量計指示数	507620	507620	507620	507620	508498	508498	509157	509157	509157	509157	509157	509496	509496	509496	509496	509496	509496	509496	509805	509805	510415	510415	510415	510415	510415	510779	510779	510779	510779	510779	510779		511723
希釈水流量 [m3]	0	0	0	878	0	659	0	0	0	0	339	0	0	0	0	0	0	309	0	610	0	0	0	0	364	0	0	0	0	0	944	4103	
下水放流量 [m3]	0	0	0	916	0	689	0	0	0	0	365	0	0	0	0	0	0	334	0	651	0	0	0	0	390	0	0	0	0	0	983	4328	
希釈倍率 [倍]	—	—	—	24.2	—	23.0	—	—	—	—	14.1	—	—	—	—	—	—	13.4	—	15.9	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	25.3		
地下水取水量 [m3]	0	0	0	878	0	659	0	0	0	0	339	0	0	0	0	0	0	309	0	610	0	0	0	0	364	0	0	0	0	0	944	4103	
し渣排出量 [t]			0.01	—	0.02	—	—			0.01	—	—	0.01	—				—	0.02	—	—			0.01	—	0.01	—	—			0.01	0.10	
電気使用量（昼間） [kwh]	57	0	65	148	75	148	65	57	0	69	108	71	74	67	55	0	0	115	72	151	69	59	0	73	118	73	68	73	59	0	166	2155	
電気使用量（夜間） [kwh]	83	195	82	114	161	114	102	82	196	83	84	85	82	84	85	204	210	87	86	118	90	86	204	86	87	86	88	86	85	201	117	3553	
電気使用量（夏期） [kwh]	58	0	100	152	107	150	83	55	0	112	108	71	74	67	55	0	0	160	134	160	92	58	0	122	158	124	104	114	57	0	175	2660	
電気使用量合計 [kwh]	198	195	247	414	343	412	250	194	196	264	300	227	230	218	195	204	210	362	292	429	251	203	204	281	373	283	260	273	201	201	458	8368	
d－（最大需要電力）			28.6	28.6	28.8	28.8	29.7			13.2	23.5	30.2	30.2	30.2				30.2	32.1	32.1	32.1			32.1	32.1	32.1	32.1	32.1			32.1	最大値 32.1	前月最大値 30.8

下水放流量・電気使用量等実績表　【令和５年度】

令和５年８月	1(火)	2(水)	3(木)	4(金)	5(土)	6(日)	7(月)	8(火)	9(水)	10(木)	11(金)	12(土)	13(日)	14(月)	15(火)	16(水)	17(木)	18(金)	19(土)	20(日)	21(月)	22(火)	23(水)	24(木)	25(金)	26(土)	27(日)	28(月)	29(火)	30(水)	31(木)	合　計	9月1日
し尿流量計指示数	34386	34385	34386	34412	34412	34412	34412	34412	34430	34430	34430	34430	34430	34430	34447	34447	34480	34480	34480	34480	34480	34480	34499	34499	34499	34499	34499	34499	34529	34529	34529		34563
し尿流量 [m3]	0	0	26	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	17	0	33	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	30	0	0	34	177	
希釈水流量計指示数	511723	511723	511723	512194	512194	512194	512194	512194	512519	512519	512519	512519	512519	512519	512752	512752	513256	513256	513256	513256	513256	513256	513550	513550	513550	513550	513550	513550	514472	514472	514472		514963
希釈水流量 [m3]	0	0	471	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0	233	0	504	0	0	0	0	0	294	0	0	0	0	0	922	0	0	491	3240	
下水放流量 [m3]	0	0	497	0	0	0	0	343	0	0	0	0	0	250	0	537	0	0	0	0	0	313	0	0	0	0	0	952	0	0	525	3417	
希釈倍率 [倍]	—	—	19.2	—	—	—	—	19.1	—	—	—	—	—	14.8	—	16.3	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	31.8	—	—	15.5		
地下水取水量 [m3]	0	0	471	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0	233	0	504	0	0	0	0	0	294	0	0	0	0	0	922	0	0	491	3240	
し渣排出量 [t]	—	0.01	—	—			0.01	—	—	0.01				—	0.01	—	—	—			0.01	—	—	0.01	—			—	0.01	—	—	0.07	
電気使用量（昼間） [kwh]	72	73	154	72	58	0	73	113	73	71	0	58	0	77	71	69	152	71	60	0	72	104	71	82	78	59	0	158	74	73	152	2240	
電気使用量（夜間） [kwh]	184	86	87	85	85	199	85	85	85	85	209	85	202	85	86	86	91	85	86	203	89	86	85	86	85	85	214	124	184	86	92	3500	
電気使用量（夏期） [kwh]	105	132	152	101	57	0	116	166	111	103	0	57	0	163	87	124	165	96	58	0	126	173	98	107	106	59	0	161	123	102	165	3013	
電気使用量合計 [kwh]	361	291	393	258	200	199	274	364	269	259	209	200	202	325	244	279	408	252	204	203	287	363	254	275	269	203	214	443	381	261	409	8753	
d－（最大需要電力）	32.1	32.1	32.1	32.1			32.1	32.1	32.1	13.2				15.5	29.6	30.5	30.5	30.5			30.5	32.3	32.3	32.3	32.3			32.3	32.3	32.3	32.3	最大値 32.3	前月最大値 32.1

下水放流量・電気使用量等実績表　【令和５年度】

令和５年９月	1(金)	2(土)	3(日)	4(月)	5(火)	6(水)	7(木)	8(金)	9(土)	10(日)	11(月)	12(火)	13(水)	14(木)	15(金)	16(土)	17(日)	18(月)	19(火)	20(水)	21(木)	22(金)	23(土)	24(日)	25(月)	25(火)	27(水)	28(木)	29(金)	30(土)	合　計	10月1日
し尿流量計指示数	34563	34563	34563	34563	34599	34599	34599	34642	34642	34642	34642	34642	34667	34667	34694	34694	34694	34694	34694	34694	34694	34739	34739	34739	34739	34739	34766	34766	34766	34766		34766
し尿流量 [m3]	0	0	0	36	0	0	43	0	0	0	0	25	0	27	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	27	0	0	0	0	203	
希釈水流量計指示数	514963	514963	514963	514963	515463	515463	515463	516029	516029	516029	516029	516029	516397	516397	516975	516975	516975	516975	516975	516975	516975	517733	517733	517733	517733	517733	518105	518105	518105	518105		518105
希釈水流量 [m3]	0	0	0	500	0	0	566	0	0	0	0	368	0	578	0	0	0	0	0	0	758	0	0	0	0	372	0	0	0	0	3142	
下水放流量 [m3]	0	0	0	536	0	0	609	0	0	0	0	393	0	605	0	0	0	0	0	0	803	0	0	0	0	399	0	0	0	0	3345	
希釈倍率 [倍]	—	—	—	14.9	—	—	14.2	—	—	—	—	15.8	—	22.5	—	—	—	—	—	—	17.9	—	—	—	—	14.8	—	—	—	—		
地下水取水量 [m3]	0	0	0	500	0	0	566	0	0	0	0	368	0	578	0	0	0	0	0	0	758	0	0	0	0	372	0	0	0	0	3142	
し渣排出量 [t]	0.01			—	0.01	0.01	—	—			0.01	—	0.01	—	—				0.01	0.01	—	—			0.01	—	—	—	0.01		0.09	
電気使用量（昼間） [wh]	87	50	0	151	72	70	149	69	60	0	71	117	83	151	72	60	0	0	74	70	150	67	0	0	68	116	68	68	68	66	2087	
電気使用量（夜間） [wh]	86	85	203	91	86	86	110	86	86	205	87	87	87	113	86	85	204	210	87	86	118	132	207	212	88	87	86	86	88	88	3448	
電気使用量（夏期） [wh]	116	59	0	169	131	103	156	87	59	0	0	110	156	104	159	97	59	0	119	109	157	88	0	0	107	152	87	88	112	62	2646	
電気使用量合計 [wh]	289	204	203	411	289	259	415	242	205	205	158	314	326	368	317	242	263	210	280	265	425	287	207	212	263	355	241	242	268	216	8181	
d－（最大需要電力）	32.3			32.3	32.3	32.3	32.3	32.3			13.6	28.5	29.2	29.8	30.2				30.2	30.3	30.3	30.3			30.3	30.3	30.3	30.3	30.3		最大値 32.3	前月最大値 32.3

下水放流量・電気使用量等実績表　【令和５年度】

令和５年１０月	1(日)	2(月)	3(火)	4(水)	5(木)	6(金)	7(土)	8(日)	9(月)	10(火)	11(水)	12(木)	13(金)	14(土)	15(日)	16(月)	17(火)	18(水)	19(木)	20(金)	21(土)	22(日)	23(月)	24(火)	25(水)	26(木)	27(金)	28(土)	29(日)	30(月)	31(火)	合　計	11月1日
				1						2						3		4		5				6						7			
し尿流量計指示数	34766	34766	34766	34802	34802	34830	34830	34830	34830	34830	34830	34851	34851	34851	34851	34851	34851	34887	34887	34917	34917	34917	34917	34917	34933	34933	34933	34957	34957	34957	34957		34986
し尿流量 [m3]	0	0	36	0	28	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	35	0	30	0	0	0	0	16	0	0	24	0	0	0	29	220	
希釈水流量計指示数	518105	518105	518105	519041	519041	519435	519435	519435	519435	519435	519435	519729	519729	519729	519729	519729	519729	520226	520226	520704	520704	520704	520704	520704	520979	520979	520979	521305	521305	521305	521305		521694
希釈水流量 [m3]	0	0	936	0	394	0	0	0	0	0	294	0	0	0	0	0	497	0	478	0	0	0	0	275	0	0	326	0	0	0	389	3589	
下水放流量 [m3]	0	0	972	0	422	0	0	0	0	0	315	0	0	0	0	0	533	0	508	0	0	0	0	291	0	0	350	0	0	0	418	3809	
希釈倍率 [倍]	—	—	27.0	—	15.1	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	14.9	—	17.0	—	—	—	—	18.2	—	—	14.6	—	—	—	14.5		
地下水取水量 [m3]	0	0	936	0	394	0	0	0	0	0	294	0	0	0	0	0	497	0	478	0	0	0	0	275	0	0	326	0	0	0	389	3589	
し渣排出量 [t]		—	—	0.01	—	—				0.01	—	—	—			0.01	—	0.02	—	0.01			—	—	0.01	—	—			0.01	—	0.08	
電気使用量（昼間） [kwh]	0	165	293	166	265	142	123	0	0	161	234	138	138	117	0	158	313	167	236	153	119	0	142	230	159	138	243	118	0	167	259	4594	
電気使用量（夜間） [kwh]	206	88	120	184	87	89	89	213	221	87	86	86	86	85	200	85	83	86	85	85	85	206	87	86	88	86	84	86	205	86	87	3542	
電気使用量（夏期） [kwh]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電気使用量合計 [kwh]	206	253	413	350	352	231	212	213	221	248	320	224	224	202	200	243	401	253	371	238	204	206	229	316	247	224	327	204	205	253	346	8136	
d－(最大需要電力)		30.3	30.3	30.3	30.3	30.3				11.4	26.3	27.4	27.4			27.4	27.4	27.4	27.4	27.4			27.4	27.4	27.4	27.4	27.4			27.4	27.6	最大値 30.3	前月最大値 32.3

下水放流量・電気使用量等実績表　【令和５年度】

令和５年１１月	1(水)	2(木)	3(金)	4(土)	5(日)	6(月)	7(火)	8(水)	9(木)	10(金)	11(土)	12(日)	13(月)	14(火)	15(水)	16(木)	17(金)	18(土)	19(日)	20(月)	21(火)	22(水)	23(木)	24(金)	25(土)	26(日)	27(月)	28(火)	29(水)	30(木)	合　計	12月1日
し尿流量計指示数	34986	34986	35015	35015	35015	35015	35015	35030	35030	35030	35030	35030	35030	35030	35066	35066	35106	35106	35106	35106	35106	35129	35129	35129	35129	35129	35129	35153	35153	35153		35183
し尿流量 [m3]	0	29	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	36	0	40	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	24	0	0	30	197	
希釈水流量計指示数	521694	521694	522173	522173	522173	522173	522173	522380	522380	522380	522380	522380	522380	522380	522858	522858	523421	523421	523421	523421	523421	523747	523747	523747	523747	523747	523747	524080	524080	524080		524484
希釈水流量 [m3]	0	479	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	478	0	563	0	0	0	0	326	0	0	0	0	0	333	0	0	404	2790	
下水放流量 [m3]	0	508	0	0	0	0	222	0	0	0	0	0	0	514	0	603	0	0	0	0	349	0	0	0	0	0	357	0	0	434	2987	
希釈倍率 [倍]	—	17.6	—	—	—	—	14.8	—	—	—	—	—	—	14.3	—	15.1	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	14.9	—	—	14.5		
地下水取水量 [m3]	0	479	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	478	0	563	0	0	0	0	326	0	0	0	0	0	333	0	0	404	2790	
し渣排出量 [t]	0.01	—				—	0.01	—	0.01	—			0.01	—	0.02	—	—			0.01	—	—		0.01			—	0.02	—	—	0.10	
電気使用量（昼間） [kwh]	165	285	0	117	0	137	221	140	166	142	120	0	182	311	194	306	154	125	0	180	259	159	0	173	127	0	262	186	161	284	4556	
電気使用量（夜間） [kwh]	87	86	207	85	203	83	85	87	87	85	85	206	86	91	87	109	86	90	211	89	90	90	216	90	89	214	90	88	93	90	3385	
電気使用量（夏期） [kwh]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電気使用量合計 [kwh]	252	371	207	202	203	220	306	227	253	227	205	206	268	402	281	415	240	215	211	269	349	249	216	263	216	214	352	274	254	374	7941	
d－（最大需要電力）	27.6	27.6				27.6	27.6	27.6	27.6	12.4			14.0	30.1	30.1	30.1	30.1			30.1	30.1	30.1		30.1			30.1	30.1	30.1	30.1	最大値 30.1	前月最大値 30.3

下水放流量・電気使用量等実績表　【令和５年度】

令和５年１２月	1(金)	2(土)	3(日)	4(月)	5(火)	6(水)	7(木)	8(金)	9(土)	10(日)	11(月)	12(火)	13(水)	14(木)	15(金)	16(土)	17(日)	18(月)	19(火)	20(水)	21(木)	22(金)	23(土)	24(日)	25(月)	26(火)	27(水)	28(木)	29(金)	30(土)	31(日)	合　計	1月1日
				1		2					3			4				5		6					7		8						
し尿流量計指示数	35183	35183	35183	35183	35183	35221	35221	35260	35260	35260	35260	35260	35285	35285	35285	35285	35285	35285	35285	35285	35326	35358	35358	35358	35358	35359	35381	35381	35381	35381	35381		35381
し尿流量 [m3]	0	0	0	0	38	0	39	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	41	32	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	198	
希釈水流量計指示数	524484	524484	524484	524484	524484	524995	524995	525694	525694	525694	525694	525694	526092	526092	526092	526092	526092	526092	526092	526092	527274	527805	527805	527805	527805	527805	528135	528135	528135	528135	528135		528135
希釈水流量 [m3]	0	0	0	0	511	0	699	0	0	0	0	398	0	0	0	0	0	0	0	1182	531	0	0	0	0	333	0	0	0	0	0	3651	
下水放流量 [m3]	0	0	0	0	549	0	738	0	0	0	0	423	0	0	0	0	0	0	0	1223	563	0	0	0	0	353	0	0	0	0	0	3849	
希釈倍率 [倍]	—	—	—	—	14.5	—	19.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	29.9	17.6	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—		
地下水取水量 [m3]	0	0	0	0	511	0	699	0	0	0	0	398	0	0	0	0	0	0	0	1182	531	0	0	0	0	333	0	0	0	0	0	3651	
し渣排出量 [t]	—			0.01	—	0.02	—	—			0.01	—	—	0.01	—			0.01	—	0.01	—	—			0.01	—	0.01	—				0.09	
電気使用量（昼間） [kwh]	153	124	0	183	321	193	305	158	121	0	178	284	162	189	154	119	0	195	319	266	331	170	125	0	196	275	190	174	120	0	0	5006	
電気使用量（夜間） [kwh]	90	90	215	91	116	92	119	119	89	208	88	88	88	90	87	85	215	91	123	188	105	92	92	216	91	91	89	91	90	213	207	3749	
電気使用量（夏期） [kwh]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電気使用量合計 [kwh]	243	214	215	274	437	285	424	277	210	208	266	372	250	279	241	204	215	286	442	454	436	262	218	216	287	365	279	265	210	213	207	8755	
d－(最大需要電力)	30.1			30.1	30.1	30.1	30.1	30.1			13.9	29.1	30	30	30	30	30	30	30.4	30.4	30.5	30.5			30.5	31	31	31				最大値 31.0	前月最大値 30.1

下水放流量・電気使用量等実績表　【令和５年度】

令和６年１月	1(月)	2(火)	3(水)	4(木)	5(金)	6(土)	7(日)	8(月)	9(火)	10(水)	11(木)	12(金)	13(土)	14(日)	15(月)	16(火)	17(水)	18(木)	19(金)	20(土)	21(日)	22(月)	23(火)	24(水)	25(木)	26(金)	27(土)	28(日)	29(月)	30(火)	31(水)	合　計	2月1日
				1						2		3					4		5			6			7				8		9		
し尿流量計指示数	35381	35381	35381	35381	35381	35424	35424	35424	35424	35424	35424	35446	35446	35446	35445	35480	35480	35480	35518	35518	35518	35518	35518	35556	35556	35556	35556	35556	35556	35556	35594		35594
し尿流量 [m3]	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	22	0	0	0	34	0	0	38	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	213	
希釈水流量計指示数	528135	528135	528135	528135	528135	528715	528715	528715	528715	528715	528715	529032	529032	529032	529032	529658	529658	529658	530283	530283	530283	530283	530283	530829	530829	530829	530829	530829	530829	530829	531522		531522
希釈水流量 [m3]	0	0	0	0	580	0	0	0	0	0	317	0	0	0	625	0	0	625	0	0	0	0	546	0	0	0	0	0	0	693	0	3387	
下水放流量 [m3]	0	0	0	0	623	0	0	0	0	0	339	0	0	0	660	0	0	663	0	0	0	0	584	0	0	0	0	0	0	731	0	3500	
希釈倍率 [倍]	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	19.5	—	—	17.5	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	—	19.3	—		
地下水取水量 [m3]	0	0	0	0	580	0	0	0	0	0	317	0	0	0	625	0	0	625	0	0	0	0	546	0	0	0	0	0	0	693	0	3387	
し渣排出量 [t]				0.01	—				—	0.02	—	0.02			—	—	0.02	—	0.01			0.01	—	—	0.01	—			0.01	—	0.01	0.12	
電気使用量（昼間） [kwh]	0	0	0	197	316	122	0	0	180	203	283	204	124	0	316	189	217	299	181	122	0	186	316	180	208	176	124	0	196	323	194	4346	
電気使用量（夜間） [kwh]	211	213	211	88	116	89	211	231	91	90	89	94	89	215	122	109	91	124	135	88	207	87	108	91	91	90	89	213	90	124	115	4012	
電気使用量（夏期） [kwh]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電気使用量合計 [kwh]	211	213	211	285	432	211	211	231	271	293	372	298	213	215	438	298	308	413	316	210	207	273	424	271	299	266	213	213	286	447	309	8358	
d -（最大需要電力）				31	31				31	16.9	32	32			32	32	32	32	32			32	32	32	32	32			32	32	32	最大値 32	前月最大値 31

下水放流量・電気使用量等実績表　【令和５年度】

令和６年２月	1(木)	2(金)	3(土)	4(日)	5(月)	6(火)	7(水)	8(木)	9(金)	10(土)	11(日)	12(月)	13(火)	14(水)	15(木)	16(金)	17(土)	18(日)	19(月)	20(火)	21(水)	22(木)	23(金)	24(土)	25(日)	26(月)	27(火)	28(水)	29(木)	合　計	3月1日
し尿流量計指示数	35594	35594	35594	35594	35594	35630	35630	35630	35673	35673	35673	35673	35673	35673	35698	35698	35729	35729	35729	35729	35753	35753	35780	35730	35780	35780	35780	35780	35807		35807
し尿流量 [m3]	0	0	0	0	36	0	0	43	0	0	0	0	0	25	0	31	0	0	0	24	0	27	0	0	0	0	0	27	0	213	
希釈水流量計指示数	531522	531522	531522	531522	531522	532188	532188	532188	533121	533121	533121	533121	533121	533125	533544	533544	533946	533946	533946	533946	534244	534244	534729	534729	534729	534729	534729	534729	535098		535098
希釈水流量 [m3]	0	0	0	0	666	0	0	933	0	0	0	0	4	419	0	402	0	0	0	298	0	485	0	0	0	0	0	369	0	3576	
下水放流量 [m3]	0	0	0	0	702	0	0	976	0	0	0	0	4	444	0	433	0	0	0	322	0	512	0	0	0	0	0	396	0	3789	
希釈倍率 [倍]	—	—	—	—	19.5	—	—	22.7	—	—	—	—	—	17.8	—	14.0	—	—	—	13.5	—	19	—	—	—	—	—	14.7	—		
地下水取水量 [m3]	0	0	0	0	666	0	0	933	0	0	0	0	4	419	0	402	0	0	0	298	0	485	0	0	0	0	0	369	0	3576	
し渣排出量 [t]	—	0.01			—	0.02	0.01	—	0.01				—	—	0.01	—			0.01	—	0.01	—				—	0.01	—	0.01	0.10	
電気使用量（昼間） [kwh]	172	188	124	0	323	210	187	331	193	123	0	0	172	294	171	300	122	0	187	254	196	317	0	123	0	174	210	288	195	4854	
電気使用量（夜間） [kwh]	88	92	90	212	121	106	93	122	185	90	212	223	91	89	87	86	88	206	86	86	88	89	222	89	210	92	89	88	89	3509	
電気使用量（夏期） [kwh]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電気使用量合計 [kwh]	260	280	214	212	444	316	280	453	378	213	212	223	263	383	258	336	210	206	273	340	284	406	222	212	210	266	299	376	284	8363	
d -（最大需要電力）	32	32			32	32	32	32	32				15.6	16	28.6	29.9			30.8	30.8	30.8	30.8				30.8	30.8	32.4	32.4	最大値 32.4	前月最大値 32

下水放流量・電気使用量等実績表　【令和５年度】

令和６年３月	1(金)	2(土)	3(日)	4(月)	5(火)	6(水)	7(木)	8(金)	9(土)	10(日)	11(月)	12(火)	13(水)	14(木)	15(金)	16(土)	17(日)	18(月)	19(火)	20(水)	21(木)	22(金)	23(土)	24(日)	25(月)	26(火)	27(水)	28(木)	29(金)	30(土)	31(日)	合　計	4月1日
し尿流量計指示数	35807	35807	35807	35807	35843	35843	35843	35878	35878	35878	35878	35878	35897	35897	35897	35925	35925	35925	35925	35925	35925	35925	35968	35963	35968	35968	35968	35968	35968	36004	36004		36004
し尿流量 [m3]	0	0	0	36	0	0	35	0	0	0	0	19	0	0	23	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	36	0	0	197	
希釈水流量計指示数	535098	535098	535098	535098	535309	535809	535809	536464	536464	536464	536464	536464	536734	536734	536734	537092	537092	537092	537092	537092	537092	537092	537997	537997	537997	537997	537997	537997	537997	538517	538517		538517
希釈水流量 [m3]	0	0	0	711	0	0	655	0	0	0	0	270	0	0	353	0	0	0	0	0	0	905	0	0	0	0	0	0	520	0	0	3419	
下水放流量 [m3]	0	0	0	747	0	0	690	0	0	0	0	289	0	0	386	0	0	0	0	0	0	948	0	0	0	0	0	0	556	0	0	3616	
希釈倍率 [倍]	—	—	—	20.8	—	—	19.8	—	—	—	—	15.3	—	—	13.8	—	—	—	—	—	—	22.1	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—		
地下水取水量 [m3]	0	0	0	711	0	0	655	0	0	0	0	270	0	0	353	0	0	0	0	0	0	905	0	0	0	0	0	0	520	0	0	3419	
し渣排出量 [t]	0.01			—	—	0.03	—	—			0.01	—	—	0.03	—			—	—		0.02	—			—	0.01	—	0.01	—			0.12	
電気使用量（昼間） [kwh]	185	139	0	333	172	203	316	166	123	0	135	263	173	192	271	118	0	163	162	0	222	312	127	0	166	185	148	190	298	117	0	4920	
電気使用量（夜間） [kwh]	88	90	212	121	126	87	121	111	89	213	99	87	65	103	89	88	206	87	89	217	88	120	181	215	90	89	90	89	97	88	202	3757	
電気使用量（夏期） [kwh]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電気使用量合計 [kwh]	273	229	212	444	298	290	437	277	212	213	234	350	238	295	359	206	206	250	251	217	310	432	308	215	256	274	238	279	395	205	202	8686	
d -（最大需要電力）	32.4			32.4	32.4	32.4	32.4	32.4			16.4	29.6	30.9	30.9	30.9			30.9	30.9		30.9	31.5			31.5	31.5	31.5	31.5	31.5			最大値	前月最大値
																																32.4	32.4