下水放流量・電気使用量等実績表　【令和６年度】

処理回数［回］ 9

令和６年４月	1(月)	2(火)	3(水)	4(木)	5(金)	6(土)	7(日)	8(月)	9(火)	10(水)	11(木)	12(金)	13(土)	14(日)	15(月)
し尿流量計指示数	36004	36004	36031	36031	36031	36064	36064	36064	36064	36092	36092	36092	36092	36092	36092
し尿流量 [m3]	0	27	0	0	33	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0
希釈水流量計指示数	538517	538517	538922	538922	538922	539359	539359	539359	539359	539904	539904	539904	539904	539904	539904
希釈水流量 [m3]	0	405	0	0	437	0	0	0	545	0	0	0	0	0	0
下水放流量 [m3]	0	432	0	0	470	0	0	0	573	0	0	0	0	0	0
希釈倍率 [倍]	—	16.0	—	—	14.3	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	—
し渣排出量 [t]	0.01	—	0.02	—	—			0.02	—	—	0.02	—			0.01
電気使用量（昼間） [kwh]	176	268	148	179	281	118	0	170	289	149	173	137	116	0	157
電気使用量（夜間） [kwh]	86	89	87	85	87	87	202	85	88	88	88	88	86	202	85
電気使用量（夏期） [kwh]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気使用量合計 [kwh]	262	357	235	264	368	205	202	255	377	237	251	225	202	202	242
d－（最大需要電力）	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5			31.5	31.5	13.1	13.1	28.0			28.0

令和６年４月	16(火)	17(水)	18(木)	19(金)	20(土)	21(日)	22(月)	23(火)	24(水)	25(木)	26(金)	27(土)	28(日)	29(月)	30(火)	合計
し尿流量計指示数	36092	36134	36134	36173	36173	36173	36173	36173	36199	36199	36243	36243	36243	36243	36243	
し尿流量 [m3]	42	0	39	0	0	0	0	26	0	44	0	0	0	0	43	282
希釈水流量計指示数	539904	540657	540657	541425	541425	541425	541425	541425	541770	541770	542316	542316	542316	542316	542316	
希釈水流量 [m3]	753	0	768	0	0	0	0	345	0	546	0	0	0	0	738	4537
下水放流量 [m3]	795	0	807	0	0	0	0	371	0	590	0	0	0	0	781	4819
希釈倍率 [倍]	19.0	—	20.7	—	—	—	—	14.3	—	13.5	—	—	—	—	18.2	
し渣排出量 [t]	—	0.02	—	—			0.01	—	0.02	—	0.03				—	0.16
電気使用量（昼間） [kwh]	282	171	281	134	116	0	160	242	179	297	169	116	0	0	0	4508
電気使用量（夜間） [kwh]	116	127	116	133	84	201	86	83	85	84	85	84	199	198	397	3611
電気使用量（夏期） [kwh]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気使用量合計 [kwh]	398	298	397	267	200	201	246	325	264	381	254	200	199	198	397	8119
d－（最大需要電力）	28.0	28.0	28.0	28.0			28.0	28.0	28.0	28.0	28.0				28.0	最大値 31.5

下水放流量・電気使用量等実績表　【令和６年度】

処理回数［回］　9

令和６年５月	1(水)	2(木)	3(金)	4(土)	5(日)	6(月)	7(火)	8(水)	9(木)	10(金)	11(土)	12(日)	13(月)	14(火)	15(水)	16(木)
し尿流量計指示数	36286	36286	36286	36286	36286	36286	36286	36330	36330	36373	36373	36373	36373	36373	36418	36418
し尿流量 [m3]	0	0	0	0	0	0	44	0	43	0	0	0	0	45	0	41
希釈水流量計指示数	543054	543054	543054	543054	543054	543054	543054	543909	543909	544835	544835	544835	544835	544835	545470	545470
希釈水流量 [m3]	0	0	0	0	0	0	855	0	926	0	0	0	0	635	0	926
下水放流量 [m3]	0	0	0	0	0	0	899	0	969	0	0	0	0	680	0	967
希釈倍率 [倍]	—	—	—	—	—	—	20.5	—	22.6	—	—	—	—	15.2	—	23.6
し渣排出量 [t]	0.02	0.01					—	0.02	—	—			0.01	—	0.01	—
電気使用量（昼間）[kwh]	0	0	0	0	0	0	283	180	283	137	116	0	191	290	182	284
電気使用量（夜間）[kwh]	308	240	206	200	200	203	115	158	117	180	86	198	84	117	95	114
電気使用量（夏期）[kwh]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気使用量合計 [kwh]	308	240	206	200	200	203	398	338	400	317	202	198	275	407	277	398
d－（最大需要電力）	28	28					28	28	28	24.8			24.8	30.4	30.4	30.4

令和６年５月	17(金)	18(土)	19(日)	20(月)	21(火)	22(水)	23(木)	24(金)	25(土)	26(日)	27(月)	28(火)	29(水)	30(木)	31(金)	合計
し尿流量計指示数	36459	36459	36459	36459	36459	36497	36497	36497	36526	36526	36526	36526	36555	36555	36555	
し尿流量 [m3]	0	0	0	0	38	0	0	29	0	0	0	29	0	0	0	269
希釈水流量計指示数	546396	546396	546396	546396	546396	546920	546920	546920	547340	547340	547340	547340	547953	547953	547953	
希釈水流量 [m3]	0	0	0	0	524	0	0	420	0	0	0	613	0	0	0	4899
下水放流量 [m3]	0	0	0	0	562	0	0	449	0	0	0	642	0	0	0	5168
希釈倍率 [倍]	—	—	—	—	14.8	—	—	15.5	—	—	—	22.2	—	—	—	
し渣排出量 [t]	—			0.01	—	0.01	—	—			0.02	—	—	0.01	—	0.12
電気使用量（昼間）[kwh]	135	115	0	163	280	160	133	260	115	0	161	276	137	160	137	4178
電気使用量（夜間）[kwh]	180	84	201	83	98	85	82	84	83	198	82	113	93	85	84	4256
電気使用量（夏期）[kwh]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気使用量合計 [kwh]	315	199	201	246	378	245	215	344	198	198	243	389	230	245	221	8434
d－（最大需要電力）	30.4			30.4	30.4	30.4	30.4	30.4			30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	最大値 30.4

下水放流量・電気使用量等実績表　【令和６年度】

処理回数［回］　9

令和６年６月	1(土)	2(日)	3(月)	4(火)	5(水)	6(木)	7(金)	8(土)	9(日)	10(月)
し尿流量計指示数	36555	36555	36555	36596	36596	36596	36627	36627	36627	36627
し尿流量［m3］	0	0	41	0	0	31	0	0	0	0
希釈水流量計指示数	547953	547953	547953	548754	548754	548754	549243	549243	549243	549243
希釈水流量［m3］	0	0	801	0	0	489	0	0	0	0
下水放流量［m3］	0	0	842	0	0	520	0	0	0	0
希釈倍率［倍］	—	—	20.6	—	—	16.8	—	—	—	—
し渣排出量［t］			—	—	0.02	—	0.01			0.01
電気使用量（昼間）［kwh］	116	0	285	137	165	287	159	115	0	151
電気使用量（夜間）［kwh］	83	203	115	160	85	88	84	82	199	82
電気使用量（夏期）［kwh］	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気使用量合計［kwh］	199	203	400	297	250	375	243	197	199	233
d－（最大需要電力）			30.4	30.4	30.4	30.4	30.4			10.6

令和６年６月	11(火)	12(水)	13(木)	14(金)	15(土)	16(日)	17(月)	18(火)	19(水)	20(木)
し尿流量計指示数	36627	36666	36666	36704	36704	36704	36704	36704	36734	36734
し尿流量［m3］	39	0	38	0	0	0	0	30	0	44
希釈水流量計指示数	549243	549807	549807	550409	550409	550409	550409	550409	551016	551016
希釈水流量［m3］	564	0	602	0	0	0	0	607	0	760
下水放流量［m3］	603	0	640	0	0	0	0	637	0	804
希釈倍率［倍］	15.5	—	16.9	—	—	—	—	21.3	—	18.3
し渣排出量［t］	—	0.04	—	—			0.01	—	0.01	—
電気使用量（昼間）［kwh］	284	165	308	140	115	0	166	290	170	283
電気使用量（夜間）［kwh］	109	82	113	86	82	195	82	114	88	114
電気使用量（夏期）［kwh］	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気使用量合計［kwh］	393	247	421	226	197	195	248	404	258	397
d－（最大需要電力）	26.0	26.8	27.1	27.1			27.1	27.1	27.2	27.2

令和６年６月	21(金)	22(土)	23(日)	24(月)	25(火)	26(水)	27(木)	28(金)	29(土)	30(日)	合　計
し尿流量計指示数	36778	36778	36778	36778	36778	36807	36807	36834	36834	36834	
し尿流量［m3］	0	0	0	0	29	0	27	0	0	0	279
希釈水流量計指示数	551776	551776	551776	551776	551776	552236	552236	552618	552618	552618	
希釈水流量［m3］	0	0	0	0	460	0	382	0	0	0	4665
下水放流量［m3］	0	0	0	0	489	0	409	0	0	0	4944
希釈倍率［倍］	—	—	—	—	16.9	—	15.2	—	—	—	
し渣排出量［t］	—			0.01	—	0.01	—	0.01			0.13
電気使用量（昼間）［kwh］	140	113	0	167	278	162	252	172	113	0	4733
電気使用量（夜間）［kwh］	132	83	193	81	83	83	83	83	82	194	3343
電気使用量（夏期）［kwh］	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気使用量合計［kwh］	272	196	193	248	361	245	335	255	195	194	8076
d－（最大需要電力）	27.2			27.2	27.2	27.2	27.2	27.2			最大値 30.4

下水放流量・電気使用量等実績表　【令和６年度】

処理回数［回］ 7

令和６年７月	1(月)	2(火)	3(水)	4(木)	5(金)	6(土)	7(日)	8(月)	9(火)	10(水)	11(木)	12(金)	13(土)	14(日)	15(月)
し尿流量計指示数	36834	36860	36860	36860	36895	36895	36895	36895	36895	36922	36922	36922	36955	36955	36955
し尿流量 [m3]	26	0	0	35	0	0	0	0	27	0	0	33	0	0	0
希釈水流量計指示数	552618	553004	553004	553004	553632	553632	553632	553632	553632	553993	553993	553993	554421	554421	554421
希釈水流量 [m3]	386	0	0	628	0	0	0	0	361	0	0	428	0	0	0
下水放流量 [m3]	412	0	0	663	0	0	0	0	388	0	0	461	0	0	0
希釈倍率 [倍]	15.9	—	—	19.0	—	—	—	—	14.4	—	—	14.0	—	—	—
し渣排出量 [t]	—	—	0.01	—	—			0.01	—	—	0.01	—			
電気使用量（昼間） [kwh]	120	63	65	142	67	56	0	68	114	66	68	108	57	0	0
電気使用量（夜間） [kwh]	82	83	81	113	94	81	192	82	82	81	81	82	82	194	202
電気使用量（夏期） [kwh]	148	77	111	145	85	56	0	120	158	88	118	164	56	0	0
電気使用量合計 [kwh]	350	223	257	400	246	193	192	270	354	235	267	354	195	194	202
d -（最大需要電力）	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3			28.3	29.2	12.8	14	27.5			

令和６年７月	16(火)	17(水)	18(木)	19(金)	20(土)	21(日)	22(月)	23(火)	24(水)	25(木)	26(金)	27(土)	28(日)	29(月)	30(火)	31(水)	合計
し尿流量計指示数	36955	36955	36955	36997	36997	36997	36997	36997	37023	37023	37023	37023	37023	37023	37023	37060	
し尿流量 [m3]	0	0	42	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	37	0	226
希釈水流量計指示数	554421	554421	554421	554968	554968	554968	554968	554968	555322	555322	555322	555322	555322	555322	555322	555813	
希釈水流量 [m3]	0	0	547	0	0	0	0	354	0	0	0	0	0	0	491	0	3195
下水放流量 [m3]	0	0	589	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0	528	0	3421
希釈倍率 [倍]	—	—	14.1	—	—	—	—	14.7	—	—	—	—	—	—	14.3	—	
し渣排出量 [t]	—	0.01	—	—			0.01	—	—	0.01	—			0.01	—	—	0.07
電気使用量（昼間） [kwh]	65	65	143	67	55	0	72	84	70	70	70	58	0	73	150	72	2108
電気使用量（夜間） [kwh]	82	82	108	81	84	200	84	84	85	84	86	85	201	83	114	84	3239
電気使用量（夏期） [kwh]	83	128	148	94	61	0	127	192	94	116	102	58	0	119	142	92	2882
電気使用量合計 [kwh]	230	275	399	242	200	200	283	360	249	270	258	201	201	275	406	248	8229
d -（最大需要電力）	27.5	27.5	27.5	29.2			29.2	29.8	30.2	30.2	30.2			30.2	30.7	30.7	最大値 30.7

下水放流量・電気使用量等実績表　【令和６年度】

処理回数［回］　8

令和６年８月	1(木)	2(金)	3(土)	4(日)	5(月)	6(火)	7(水)	8(木)	9(金)	10(土)	11(日)
し尿流量計指示数	37060	37060	37060	37060	37060	37104	37129	37129	37165	37165	37165
し尿流量［m3］	0	0	0	0	44	25	0	36	0	0	0
希釈水流量計指示数	555813	555813	555813	555813	555813	556177	556525	556525	557008	557008	557008
希釈水流量［m3］	0	0	0	0	364	348	0	483	0	0	0
下水放流量［m3］	0	0	0	0	408	373	0	519	0	0	0
希釈倍率［倍］	—	—	—	—	9.3	15.0	—	14.5	—	—	—
し渣排出量［t］	—	0.01			—	—	0.01	—	—		
電気使用量（昼間）［kwh］	68	68	57	0	76	118	76	146	69	56	0
電気使用量（夜間）［kwh］	84	83	81	196	83	84	84	91	82	83	194
電気使用量（夏期）［kwh］	98	132	57	0	239	161	131	157	100	57	0
電気使用量合計［kwh］	250	283	195	196	398	363	291	394	251	196	194
d－(最大需要電力)	30.7	30.7			30.7	37.6	37.6	37.6	37.6		

令和６年８月	12(月)	13(火)	14(水)	15(木)	16(金)	17(土)	18(日)	19(月)	20(火)	21(水)	22(木)
し尿流量計指示数	37165	37165	37165	37165	37165	37200	37200	37200	37200	37230	37230
し尿流量［m3］	0	0	0	0	35	0	0	0	30	0	22
希釈水流量計指示数	557003	557008	557008	557008	557008	557685	557685	557685	557685	558122	558122
希釈水流量［m3］	0	0	0	0	677	0	0	0	437	0	280
下水放流量［m3］	0	0	0	0	712	0	0	0	467	0	302
希釈倍率［倍］	—	—	—	—	20.4	—	—	—	15.6	—	13.8
し渣排出量［t］		0.01	—	0.01	—			—	0.01	0.01	—
電気使用量（昼間）［kwh］	0	70	71	74	150	58	0	71	155	67	105
電気使用量（夜間）［kwh］	208	83	84	83	115	109	198	83	119	102	83
電気使用量（夏期）［kwh］	0	112	105	112	164	58	0	97	135	114	161
電気使用量合計［kwh］	208	265	250	269	429	225	198	251	409	283	349
d－(最大需要電力)		14.5	31	31	31			31	31	31	31

令和６年８月	23(金)	24(土)	25(日)	26(月)	27(火)	28(水)	29(木)	30(金)	31(土)	合計
し尿流量計指示数	37252	37252	37252	37252	37252	37281	37281	37281	37305	
し尿流量［m3］	0	0	0	0	29	0	0	24	0	245
希釈水流量計指示数	558402	558402	558402	558402	558402	558817	558817	558817	559145	
希釈水流量［m3］	0	0	0	0	415	0	0	328	0	3332
下水放流量［m3］	0	0	0	0	444	0	0	352	0	3577
希釈倍率［倍］	—	—	—	—	15.4	—	—	14.7	—	
し渣排出量［t］	—			0.01	—	0.01	—	—		0.08
電気使用量（昼間）［kwh］	71	58	0	69	131	70	68	104	58	2184
電気使用量（夜間）［kwh］	85	83	57	84	85	83	85	84	82	3140
電気使用量（夏期）［kwh］	106	57	0	135	168	114	86	157	57	3070
電気使用量合計［kwh］	262	198	57	288	384	267	239	345	197	8394
d－(最大需要電力)	31.3			31.3	31.3	31.3	31.3	31.3		最大値 37.6

下水放流量・電気使用量等実績表　【令和６年度】

処理回数［回］　9

令和６年９月	1(日)	2(月)	3(火)	4(水)	5(木)	6(金)	7(土)	8(日)	9(月)	10(火)	11(水)	12(木)	13(金)	14(土)	15(日)
し尿流量計指示数	37305	37305	37305	37333	37333	37366	37366	37366	37366	37366	37391	37391	37391	37391	37391
し尿流量［m3］	0	0	28	0	33	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
希釈水流量計指示数	559145	559145	559145	559536	559536	559997	559997	559997	559997	559997	560344	560344	560344	560344	560344
希釈水流量［m3］	0	0	391	0	461	0	0	0	0	347	0	0	0	0	0
下水放流量［m3］	0	0	419	0	494	0	0	0	0	372	0	0	0	0	0
希釈倍率［倍］	—	—	15.0	—	15.0	—	—	—	—	14.9	—	—	—	—	—
し渣排出量［t］		0.01	—	0.01	—	—			0.01	—	0.01	—	0.01		
電気使用量（昼間）［kwh］	0	69	123	66	142	69	59	0	81	115	70	71	70	58	0
電気使用量（夜間）［kwh］	199	84	84	85	84	84	83	200	85	85	83	84	82	81	196
電気使用量（夏期）［kwh］	0	114	150	113	148	88	58	0	111	164	114	100	115	56	0
電気使用量合計［kwh］	199	267	357	264	374	241	200	200	277	364	267	255	267	195	196
d－（最大需要電力）		31.3	31.3	31.3	31.3	31.3			31.3	14.9	30.7	30.7	30.7		

令和６年９月	16(月)	17(火)	18(水)	19(木)	20(金)	21(土)	22(日)	23(月)	24(火)	25(水)	26(木)	27(金)	28(土)	29(日)	30(月)	合計
し尿流量計指示数	37391	37391	37424	37424	37466	37466	37466	37466	37466	37488	37488	37526	37526	37526	37526	
し尿流量［m3］	0	33	0	42	0	0	0	0	22	0	38	0	0	0	0	221
希釈水流量計指示数	560344	560344	560784	560784	561352	561352	561352	561352	561352	561669	561669	562224	562224	562224	562224	
希釈水流量［m3］	0	440	0	568	0	0	0	0	317	0	555	0	0	0	0	3079
下水放流量［m3］	0	473	0	610	0	0	0	0	339	0	593	0	0	0	0	3300
希釈倍率［倍］	—	14.4	—	14.6	—	—	—	—	15.5	—	15.7	—	—	—	—	
し渣排出量［t］		—	0.01	—	0.01				—	0.01	—	0.01			—	0.09
電気使用量（昼間）［kwh］	0	139	71	150	72	57	0	0	101	78	143	67	66	0	65	2002
電気使用量（夜間）［kwh］	209	82	83	110	83	81	196	204	84	85	107	83	84	200	83	3373
電気使用量（夏期）［kwh］	0	166	142	164	108	58	0	0	147	106	147	97	60	0	81	2607
電気使用量合計［kwh］	209	387	296	424	263	196	196	204	332	269	397	247	210	200	229	7982
d－（最大需要電力）		30.7	30.9	30.9	30.9				30.9	30.9	30.9	30.9			30.9	最大値 31.3

下水放流量・電気使用量等実績表　【令和６年度】

処理回数［回］　9

令和６年１０月	1(火)	2(水)	3(木)	4(金)	5(土)	6(日)	7(月)	8(火)	9(水)	10(木)	11(金)	12(土)	13(日)	14(月)	15(火)	16(水)	17(木)	18(金)	19(土)	20(日)	21(月)	22(火)	23(水)	24(木)	25(金)	26(土)	27(日)	28(月)	29(火)	30(水)	31(木)	合計
し尿流量計指示数	37526	37543	37543	37573	37573	37573	37573	37573	37596	37596	37596	37596	37596	37596	37596	37632、	37632	37666	37666	37666	37666	37666	37682	37682	37682	37709	37709	37709	37709	37709	37745	
し尿流量［m3］	17	0	30	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	36	0	34	0	0	0	0	16	0	0	27	0	0	0	0	36	0	219
希釈水流量計指示数	562224	562492	562492	562903	562903	562903	562903	562903	563221	563221	563221	563221	563221	563221	563221	563687	563687	564300	564300	564300	564300	564300	564528	564528	564528	564935	564935	564935	564935	564935	565448	
希釈水流量［m3］	268	0	411	0	0	0	0	318	0	0	0	0	0	0	466	0	613	0	0	0	0	228	0	0	407	0	0	0	0	513	0	3224
下水放流量［m3］	285	0	441	0	0	0	0	341	0	0	0	0	0	0	502	0	647	0	0	0	0	244	0	0	434	0	0	0	0	549	0	3443
希釈倍率［倍］	16.8	—	14.7	—	—	—	—	14.9	—	—	—	—	—	—	14.0	—	19.1	—	—	—	—	15.3	—	—	16.1	—	—	—	—	15.3	—	
し渣排出量［t］	—	0.01	—	—			0.01	—	0.01	—	—				0.01	0.01	—	0.01			—	—	0.01	—	—			0.01	0.01	—	—	0.09
電気使用量（昼間）［kwh］	221	175	266	141	116	0	162	236	157	137	138	117	0	0	294	172	281	164	127	0	139	213	162	137	265	117	0	160	153	283	140	4673
電気使用量（夜間）［kwh］	82	83	84	83	84	200	83	83	83	84	85	85	201	206	83	85	115	93	83	204	86	85	83	84	85	83	199	84	85	86	83	3232
電気使用量（夏期）［kwh］	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気使用量合計［kwh］	303	258	350	224	200	200	245	319	240	221	223	202	201	206	377	257	396	257	210	204	225	298	245	221	350	200	199	244	238	369	223	7905
d－（最大需要電力）	30.9	30.9	30.9	30.9			30.9	30.9	30.9	10.7	10.8				10.9	26.7	26.8	26.8			26.8	26.8	26.8	26.8	26.8			26.8	26.8	26.8	27	最大値 30.9

下水放流量・電気使用量等実績表　【令和６年度】

処理回数［回］ 10

令和６年１１月	1(金)	2(土)	3(日)	4(月)	5(火)	6(水)	7(木)	8(金)	9(土)	10(日)	11(月)	12(火)	13(水)	14(木)	15(金)
し尿流量計指示数	37745	37745	37745	37745	37745	37772	37772	37812	37812	37812	37812	37812	37835	37835	37835
し尿流量[m3]	0	0	0	0	27	0	40	0	0	0	0	23	0	0	0
希釈水流量計指示数	565448	565448	565448	565448	565448	565859	565859	566415	566415	566415	566415	566415	566739	566739	566739
希釈水流量[m3]	0	0	0	0	411	0	556	0	0	0	0	324	0	0	0
下水放流量[m3]	0	0	0	0	438	0	596	0	0	0	0	347	0	0	0
希釈倍率[倍]	—	—	—	—	16.3	—	14.9	—	—	—	—	15.1	—	—	—
し渣排出量[t]	0.01				—	0.01	—	—			0.01	—	0.01	—	0.01
電気使用量（昼間）[kwh]	162	116	0	0	265	185	291	151	120	0	160	241	160	139	155
電気使用量（夜間）[kwh]	86	83	203	208	85	85	110	89	88	204	85	86	86	87	85
電気使用量（夏期）[kwh]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気使用量合計[kwh]	248	199	203	208	350	270	401	240	208	204	245	327	246	226	240
d－(最大需要電力)	27				27	27.0	27.0	27			10.8	25.8	26.8	26.8	26.8

令和６年１１月	16(土)	17(日)	18(月)	19(火)	20(水)	21(木)	22(金)	23(土)	24(日)	25(月)	26(火)	27(水)	28(木)	29(金)	30(土)	合計
し尿流量計指示数	37835	37835	37835	37878	37900	37900	37934	37934	37934	37934	37934	37958	37958	37958	37958	
し尿流量[m3]	0	0	43	22	0	34	0	0	0	0	24	0	0	0	0	213
希釈水流量計指示数	566739	566739	566739	567301	567874	567874	568710	568710	568710	568710	568710	569160	569160	569160	569160	
希釈水流量[m3]	0	0	562	573	0	836	0	0	0	0	450	0	0	0	0	3712
下水放流量[m3]	0	0	605	595	0	870	0	0	0	0	474	0	0	0	0	3925
希釈倍率[倍]	—	—	14.1	27.1	—	25.6	—	—	—	—	19.8	—	—	—	—	
し渣排出量[t]			—	0.01	0.01	—	—			0.01	—	—	0.01	0.02		0.11
電気使用量（昼間）[kwh]	112	0	288	319	191	305	158	0	0	190	299	179	163	182	122	4653
電気使用量（夜間）[kwh]	85	203	111	117	89	120	161	211	190	91	88	87	90	89	89	3491
電気使用量（夏期）[kwh]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気使用量合計[kwh]	197	203	399	436	280	425	319	211	190	281	387	266	253	271	211	8144
d－(最大需要電力)			26.8	26.8	28.5	28.5	28.5			28.5	29.1	29.1	29.1	29.1		最大値 29.1

下水放流量・電気使用量等実績表　【令和６年度】

処理回数［回］　9

令和６年１２月	1(日)	2(月)	3(火)	4(水)	5(木)	6(金)	7(土)	8(日)	9(月)	10(火)
し尿流量計指示数	37958	37958	37997	37997	38037	38058	38058	38058	38058	38058
し尿流量[m3]	0	39	0	40	21	0	0	0	0	23
希釈水流量計指示数	569160	569160	570062	570062	570760	571063	571063	571063	571063	571063
希釈水流量[m3]	0	902	0	698	303	0	0	0	0	302
下水放流量[m3]	0	941	0	738	324	0	0	0	0	325
希釈倍率[倍]	—	24.2	—	18.5	15.5	—	—	—	—	14.2
し渣排出量[t]		—	0.01	0.01	0.01	—			0.01	—
電気使用量（昼間）[kwh]	0	302	184	313	281	164	124	0	189	267
電気使用量（夜間）[kwh]	211	121	182	119	123	91	88	212	91	91
電気使用量（夏期）[kwh]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気使用量合計[kwh]	211	423	366	432	404	255	212	212	280	358
d－（最大需要電力）		30	30	29.7	29.7	30.4			30.4	15.1

令和６年１２月	11(水)	12(木)	13(金)	14(土)	15(日)	16(月)	17(火)	18(水)	19(木)	20(金)
し尿流量計指示数	38081	38081	38123	38123	38123	38123	38123	38166	38166	38206
し尿流量[m3]	0	42	0	0	0	0	43	0	40	0
希釈水流量計指示数	571365	571365	571699	571699	571699	571699	571699	572472	572472	573064
希釈水流量[m3]	0	334	0	0	0	0	773	0	592	0
下水放流量[m3]	0	376	0	0	0	0	816	0	632	0
希釈倍率[倍]	—	9.0	—	—	—	—	19.0	—	15.8	—
し渣排出量[t]	0.02	—	—			0.01	—	0.01	—	—
電気使用量（昼間）[kwh]	186	299	164	124	0	192	315	202	316	172
電気使用量（夜間）[kwh]	90	91	91	89	213	91	121	146	123	94
電気使用量（夏期）[kwh]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気使用量合計[kwh]	276	390	255	213	213	283	436	348	439	266
d－（最大需要電力）	29.4	29.4	36.6			36.6	36.6	36.6	36.6	36.6

令和６年１２月	21(土)	22(日)	23(月)	24(火)	25(水)	26(木)	27(金)	28(土)	29(日)	30(月)	31(火)	合計
し尿流量計指示数	38206	38206	38206	38206	38228	38228	38228	38256	38256	38256	38256	
し尿流量[m3]	0	0	0	22	0	0	28	0	0	0	0	298
希釈水流量計指示数	573064	573064	573064	573064	573368	573368	573368	573788	573788	573788	573788	
希釈水流量[m3]	0	0	0	304	0	0	420	0	0	0	0	4628
下水放流量[m3]	0	0	0	326	0	0	448	0	0	0	0	4926
希釈倍率[倍]	—	—	—	14.9	—	—	16.0	—	—	—	—	
し渣排出量[t]			0.01	—	—	0.01	—					0.10
電気使用量（昼間）[kwh]	122	0	197	276	170	200	301	124	0	0	0	5184
電気使用量（夜間）[kwh]	91	212	91	90	93	89	91	89	213	213	211	3961
電気使用量（夏期）[kwh]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気使用量合計[kwh]	213	212	288	366	263	289	392	213	213	213	211	9145
d－（最大需要電力）			36.6	36.6	36.6	36.6	36.6			36.6	36.6	最大値 36.6

下水放流量・電気使用量等実績表　【令和６年度】

処理回数［回］　10

令和７年１月	1(水)	2(木)	3(金)	4(土)	5(日)	6(月)	7(火)	8(水)	9(木)	10(金)	11(土)	12(日)	13(月)	14(火)	15(水)	16(木)
し尿流量計指示数	38256	38256	38256	38256	38256	38256	38256	38283	38283	38283	38283	38283	38283	38283	38326	38326
し尿流量[m3]	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	43	0	39
希釈水流量計指示数	573788	573788	573788	573788	573788	573788	573788	574168	574168	574168	574168	574168	574168	574168	574978	574978
希釈水流量[m3]	0	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0	810	0	794
下水放流量[m3]	0	0	0	0	0	0	407	0	0	0	0	0	0	853	0	833
希釈倍率[倍]	—	—	—	—	—	—	15.1	—	—	—	—	—	—	19.9	—	21.4
し渣排出量[t]						0.01			0.02					0.01	0.02	
電気使用量（昼間）[kwh]	0	0	0	124	0	199	292	175	214	183	125	0	0	341	213	326
電気使用量（夜間）[kwh]	212	212	212	89	215	90	88	91	92	91	90	213	227	122	152	122
電気使用量（夏期）[kwh]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気使用量合計[kwh]	212	212	212	213	215	289	380	266	306	274	215	213	227	463	365	448
d－（最大需要電力）						36.6	36.6	36.6	36.6	16.1				17.5	32.3	32.3

令和７年１月	17(金)	18(土)	19(日)	20(月)	21(火)	22(水)	23(木)	24(金)	25(土)	26(日)	27(月)	28(火)	29(水)	30(木)	31(金)	合計
し尿流量計指示数	38365	38365	38365	38365	38365	38399	38399	38438	38438	38438	38438	38438	38461	38461	38461	
し尿流量[m3]	0	0	0	0	34	0	39	0	0	0	0	23	0	0	0	205
希釈水流量計指示数	575772	575772	575772	575772	575772	576327	576327	576977	576977	576977	576977	576977	577296	577296	577296	
希釈水流量[m3]	0	0	0	0	555	0	650	0	0	0	0	319	0	0	0	3508
下水放流量[m3]	0	0	0	0	589	0	689	0	0	0	0	342	0	0	0	3713
希釈倍率[倍]	—	—	—	—	17.4	—	17.7	—	—	—	—	14.9	—	—	—	
し渣排出量[t]				0.01	0.01	0.01					0.01			0.02	0.01	0.13
電気使用量（昼間）[kwh]	175	124	0	192	325	207	315	171	122	0	204	276	171	201	199	4874
電気使用量（夜間）[kwh]	148	89	211	89	109	89	123	106	90	212	90	88	90	91	90	4033
電気使用量（夏期）[kwh]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気使用量合計[kwh]	323	213	211	281	434	296	438	277	212	212	294	364	261	292	289	8907
d－（最大需要電力）	32.3			32.3	32.3	32.3	32.3	32.3			32.3	32.3	32.3	32.3	32.8	最大値 36.6

下水放流量・電気使用量等実績表　【令和６年度】

処理回数［回］　8

令和７年２月	1(土)	2(日)	3(月)	4(火)	5(水)	6(木)	7(金)	8(土)	9(日)	10(月)	11(火)	12(水)	13(木)	14(金)	15(土)	16(日)	17(月)	18(火)	19(水)	20(木)	21(金)	22(土)	23(日)	24(月)	25(火)	26(水)	27(木)	28(金)	合計
し尿流量計指示数	38461	38461	38461	38504	38504	38504	38539	38539	38539	38539	38539	38539	38539	38568	38568	38568	38568	38590	38633	38633	38668	38668	38668	38668	38668	38668	38705	38705	
し尿流量［m3］	0	0	43	0	0	35	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	22	43	0	35	0	0	0	0	0	37	0	0	244
希釈水流量計指示数	577296	577296	577296	577875	577875	577875	578340	578340	578340	578340	578340	578340	578340	578735	578735	578735	578735	579024	579558	579558	580022	580022	580022	580022	580022	580022	580538	580538	
希釈水流量［m3］	0	0	579	0	0	465	0	0	0	0	0	0	395	0	0	0	289	534	0	464	0	0	0	0	0	516	0	0	3242
下水放流量［m3］	0	0	622	0	0	500	0	0	0	0	0	0	424	0	0	0	311	577	0	499	0	0	0	0	0	553	0	0	3486
希釈倍率［倍］	—	—	14.5	—	—	14.3	—	—	—	—	—	—	14.7	—	—	—	14.2	13.5	—	14.3	—	—	—	—	—	15.0	—	—	
し渣排出量［t］			—	—	0.02	—	—			0.02		—	—	0.01			—	0.02	0.02	—	0.01				0.01	—	—	0.02	0.13
電気使用量（昼間）［kwh］	122	0	315	175	208	326	174	124	0	211	0	156	301	199	121	0	269	356	249	323	205	123	0	0	197	313	109	186	4762
電気使用量（夜間）［kwh］	89	207	119	89	90	91	92	90	213	91	227	90	88	89	89	207	88	107	91	91	90	90	213	227	89	101	88	89	3325
電気使用量（夏期）［kwh］	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気使用量合計［kwh］	211	207	434	264	298	417	266	214	213	302	227	246	389	288	210	207	357	463	340	414	295	213	213	227	286	414	197	275	8087
d－（最大需要電力）			32.8	32.8	32.8	32.8	32.8			32.8		33.1	33.1	33.1			33.1	33.1	33.1	33.1	33.1				33.1	33.1	33.1	33.1	最大値 33.1

下水放流量・電気使用量等実績表　【令和６年度】

処理回数［回］　7

令和７年３月	1(土)	2(日)	3(月)	4(火)	5(水)	6(木)	7(金)	8(土)	9(日)	10(月)	11(火)	12(水)	13(木)	14(金)	15(土)	16(日)
し尿流量計指示数	38705	38705	38705	38705	38727	38727	38762	38762	38762	38762	38762	38786	38786	38786	38786	38786
し尿流量 [m3]	0	0	0	22	0	35	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
希釈水流量計指示数	580538	580538	580538	580538	580854	580854	581550	581550	581550	581550	581550	581985	581985	581985	581985	581985
希釈水流量 [m3]	0	0	0	316	0	696	0	0	0	0	435	0	0	0	0	0
下水放流量 [m3]	0	0	0	338	0	731	0	0	0	0	459	0	0	0	0	0
希釈倍率 [倍]	—	—	—	15.4	—	20.9	—	—	—	—	19.2	—	—	—	—	—
し渣排出量 [t]			—	—	0.02	—	—			0.02	—	—	—	0.02		
電気使用量（昼間）[kwh]	153	0	172	276	196	311	191	123	0	198	308	161	158	192	125	0
電気使用量（夜間）[kwh]	88	203	88	88	87	119	120	92	215	92	90	88	89	89	91	215
電気使用量（夏期）[kwh]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気使用量合計 [kwh]	241	203	260	364	283	430	311	215	215	290	398	249	247	281	216	215
d－（最大需要電力）			33.1	33.1	33.1	33.1	33.1			16.6	28.9	29.5	29.5	29.5		

令和７年３月	17(月)	18(火)	19(水)	20(木)	21(金)	22(土)	23(日)	24(月)	25(火)	26(水)	27(木)	28(金)	29(土)	30(日)	31(月)	合計
し尿流量計指示数	38786	38786	38815	38823	38823	38854	38854	38854	38854	38854	38854	38890	38890	38890	38890	
し尿流量 [m3]	0	29	8	0	31	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	185
希釈水流量計指示数	581985	581985	582891	583109	583109	584007	584007	584007	584007	584007	584007	584524	584524	584524	584524	
希釈水流量 [m3]	0	906	218	0	898	0	0	0	0	0	517	0	0	0	0	3986
下水放流量 [m3]	0	935	226	0	929	0	0	0	0	0	553	0	0	0	0	4171
希釈倍率 [倍]	—	32.3	28.3	—	30.0	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	
し渣排出量 [t]	0.01	—	0.02	—	—			—	—	0.02	—	—			0.02	0.13
電気使用量（昼間）[kwh]	201	319	268	0	312	121	0	152	154	177	284	155	122	0	183	5012
電気使用量（夜間）[kwh]	89	121	183	227	121	180	206	86	88	86	102	86	89	212	92	3822
電気使用量（夏期）[kwh]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気使用量合計 [kwh]	290	440	451	227	433	301	206	238	242	263	386	241	211	212	275	8834
d－（最大需要電力）	30.7	30.7	30.7		30.7			31.5	31.5	31.5	31.5	31.5			31.5	最大値 33.1