

【既存井戸の地下水水質分析結果】

敷地内既存井戸の地下水水質分析結果（平成23年1月18日採取）を以下の表に示す。

地下水水質分析結果

分析項目	単位	分析結果 (地下水)
水温（pH分析時）	℃	15.0
pH	—	6.7
総硬度	mg/L	82
塩化物イオン	mg/L	68.0
マンガン	mg/L	1.1
鉄	mg/L	3.7
カルシウム	mg/L	17
マグネシウム	mg/L	9.2
塩化ナトリウム換算値	mg/L	110