

質問書の回答について

工事名 し尿等受入施設緑泉園更新工事

上記工事の公募型プロポーザル実施要領書等に関する第1回質問事項について、下記のとおり回答します。

記

(質問1)
公募型プロポーザル実施要領書 p.8 6)技術提案書の受付(第二次審査) <input checked="" type="radio"/> ○技術提案書
エ 図面類： 提出書類として「電気設備図」とありますが、具体的にはどのようなものをお考えでしょうか。
(回答1)
主要機器姿図、全体システム系統図等を想定しています。
(質問2)
発注仕様書 p.8 1.4 試運転及び運転指導_(3)経費負担_2)： 実負荷…引渡し日まで受注者の負担…、とありますが、既設の運用に関する電気使用量については対象外と考えますが宜しいでしょうか。本工事では、既設高圧受変電盤の撤去仮設工事から始まるため、仮設キュービクルによる電源供給を計画しています。その場合、既設運用に関する電気料金については発注者側の負担とさせていただきます。
(回答2)
既設の運用に関する電気使用量については発注者の負担とします。
(質問3)
発注仕様書添付図面 図面番号 0-3 新施設配置計画図（案）： 搬入車両動線にかかる歩道上の街路樹は撤去可能ものと考えて宜しいでしょうか。
(回答3)
京田辺市施設管理課にて所要の申請手続きを経て撤去可能とします。 申請については市で行いますが、書類作成については受注者とします。
(質問4)
提案書様式集 様式 3-15 維持管理費に係る提案書、様式 3-16 点検補修費に係る提案

書：10年分の維持管理費（用役費含む）、点検整備費は、Excelでの提出とさせていただいてもよろしいでしょうか。

（回答4）

Excelで可能です。

（質問5）

提案書様式集 様式3-15 維持管理費に係る提案書： 「維持管理費」とは具体的にはどのような費用を指すのでしょうか。また、「維持管理費」が人件費を指す場合は、弊社の単価による御見積額の計上と考えて宜しいでしょうか。

（回答5）

用役費（電力費、薬品費、燃料費（ガス含む）、水道費）を想定しています（優先交渉権者決定基準書 p.5 参照）。